



Вх. № 184  
от 03 03 2020 г. НОЛ ЛИСТОВ

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района  
управления по Приморскому району**

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 40-1-25**

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4  
(место составления акта)

14-00  
(время)

02.03.2020  
дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Приморского района управления по Приморскому району ГУ  
МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 17 января 2020 года № 40-1-25  
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здание организации дополнительного образования по  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

адресу: 197227 г. Санкт-Петербург, ул. Туполева, д. 4, лит. А

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа  
олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках; юридический адрес: 197227 г.  
Санкт-Петербург, ул. Туполева, д. 4, лит. А ИНН 7813086215 ОГРН 1037828005830

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 04 » февраля 20 20 г. с 10 час. 05 мин. до 14 час. 05 мин. Продолжительность 4 ч.  
« 02 » марта 20 20 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 5 » часа)  
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заремский Александр Александрович  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «05» минут «04» февраля 20 20 г. (подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Вакула Ольга Викторовна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 197227 г. Санкт-Петербург, ул. Туполевская, д. 4, лит. А указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены  | Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности   |
|-------|---|--|--|
| 1     | 2   | 3  | 4  |
| 1.    | Помещения, расположенные в радиорубке на главной арене не обеспечены (отсутствуют) нормативными эвакуационными выходами в соответствии со статьей 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности». | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»   | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках |
| 2.    | Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов не имеют предела огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности).                        | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил 7.13130.2013 «Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. Противопожарные требования» п. 6.13 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках |
| 3.    | В электрощитовой расположенной на   | Правила противопожарного режима в РФ,  | Санкт-   |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | первом этаже у горячего цеха допускается хранение мебели и других предметов.  | утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 236   | Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках       |
| 4. | Двери эвакуационных выходов из физкультурного зала на втором этаже имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.   | п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"   | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках |
| 5. | Заполнение дверного проема в помещении кладовой (номер 2.46) расположенного на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). | п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках |
| 6. | Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.   | п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"   | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках |
| 7. | В вентиляционной камере номер 1.24 на первом этаже допускается хранение мебели, старой техники и других предметов.  | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 236   | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках |
| 8. | Устройства для самозакрывания дверей не находятся в исправном состоянии (помещение кабинета 2.8) на втором этаже здания.  | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 62  | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     |   |   | катанию на коньках   |
| 9.  | Устройства для самозакрывания дверей не находятся в исправном состоянии (помещение кабинета 3.9) на третьем этаже здания. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 62 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках |
| 10. | Устройства для самозакрывания дверей не находятся в исправном состоянии (помещение кабинета 3.2) на третьем этаже здания. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390 п. 62 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: фотоаппарат

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводился.
4. Фото-таблица: составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: да
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 40-1-25/1/1 от 02.03.2020 года
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

- копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность
- копия ПТМ на ответственного по ПБ
- копия протокола испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу