

«Утверждаю»

Директор ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР

фигурного катания на коньках

Т. А. Меньшикова

2013г

ИНСТРУКЦИЯ № 2

Ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность подразделений, отделов, служб, производственных, служебных и других помещений в спортивном комплексе, а также прилегающих территорий.

1.2. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности ГБОУ ДОД «СПб СДЮШОР фигурного катания на коньках» в целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на директора.

1.3 Ответственность за пожарную безопасность подразделений, отделов, служб, производственных, служебных и других помещений и территорий несут их начальники, руководители, заведующие, а также другие должностные лица, специально назначенные приказом директора.

1.4 Лицо, ответственное за пожарную безопасность, несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

2. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность. Ответственный за пожарную безопасность **ОБЯЗАН:**

2.1. Знать пожарную опасность, помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых в помещениях и на прилегающей территории.

2.2. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений и работ.

2.3. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов. Не допускать:

2.3.1 Загромождений подступов к зданию, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданию территории;

2.3.2 Загромождений проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц, люков шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара.

2.3.3 Снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);

2.3.4 Закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.

2.4 Следить за исправностью средств первичного пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.

2.5 Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города. Не допускать использования пожарного инвентаря, оборудования не по прямому назначению.

2.6 Разъяснять подчиненному персоналу требования пожарной безопасности, действующее на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по его обучению.